

Bezeichnung	Aufbau					Lagerung		
	Untergrund	Abdichtung	Schutzschicht	Deckschicht	Bezeichnung	Temperatur	Feuchtigkeit	
FLK1	Beton	PU	MA	AC ¹⁾	L1	23 °C	25 %	
					L2	23 °C	feucht	
					L3	23 °C	10 %	
FLK2	Beton	Acryl	MA	MA ¹⁾	L2	23 °C	feucht	
					L3	23 °C	10 %	
FLK3	Beton	PMMA	MA	MA ¹⁾	L2	23 °C	feucht	
					L3	23 °C	10 %	
PBD1	Beton	PBD	MA	MR ¹⁾	L4	23 °C	trocken	
					L5	23 °C	nass	
MAges*	Beton	FLK oder PBD	MA	MA ²⁾	L4	23 °C	trocken	
ACges*	Beton	FLK oder PBD	MA	AC ²⁾	L4	23 °C	trocken	